Livret d'entretien

Diamond Stations de Traitement des eaux usées

WPL Diamond EH5

Veuillez noter – WPL offre des instructions précises sur l'utilisation et entretien des microstations. Le propriétaire est responsable pour l'opération et entretien selon les instructions du fabricant.



Merci d'avoir acheté la station d'épuration WPL Diamond EH5

SERVICE ET MAINTENANCE

WPL Ltd fournit, avec chaque station, un mode d'emploi et d'entretien qui vous donnera plus d'indications et de consignes sur la maintenance régulière et le fonctionnement du système, en plus de ce livret d'entretien. Ce livret d'entretien a été conçu pour conserver les opérations de maintenance effectuées, comme indiqué dans le mode d'emploi et d'entretien, afin d'assurer les performances du site. Dans certains cas, des contrôles plus fréquents pourront être nécessaires s'ils sont exigés par les autorités locales ou prévus par les législations. Merci de conserver aussi ce livret d'entretien pendant toute la durée exigée par vos autorités locales.

Le système Diamond de WPL a été conçu pour être simple d'entretien, et WPL recommande la réalisation de l'entretien par un technicien qualifié.

Le nettoyage deu dégrilleur doit être effectué par une entreprise de vidange agréée.

WPL Limited recommande de conserver ce livret d'entretien dans un endroit sûr et sur le lieu d'installation du système Diamond afin de pouvoir s'y référer facilement. Pour remplacer le livret d'entretien et le mode d'emploi, merci de contacter WPL au : 0044 23 9224 2600 ou votre fournisseur local.

PIECES DE RECHANGE DE WPL LIMITED

Merci de contacter le service des pièces détachées de WPL au : 0044 23 9224 2600 ou votre fournisseur local pour plus d'informations sur les prix et les fonctions.

Le système Diamond de WPL dispose du marquage CE, a été entièrement testé et déclaré conforme à la norme NF EN12566-3+A1, et respecte toutes les législations applicables dans le cadre du programme de gestion environnementale.

Livret d'entretien – Date de début ...../...../20.....

INFORMATIONS SUR LE CLIENT

Nom .....
Adresse 1 .....
Adresse 2 .....
Adresse 3 .....
Adresse 4 .....

NUMERO DE SERIE (4 chiffres) .....
(Vous trouverez cette information au niveau du coin/de la partie supérieur(e) sous le couvercle du WPL Diamond EH5).

MODELE DIAMOND **EH5** (1 à 5 personnes)

INDICATIONS SUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION

Date d'achat ...../...../20.....
Date d'installation ...../...../20.....
Date de mise en service...../...../20.....

Installateur/Entreprise

Nom .....
Adresse 1 .....
Adresse 2 .....
Adresse 3 .....
Adresse 4 .....
Téléphone .....

Date d'aujourd'hui ...../...../20..... 12 MOIS

Nombre réel d'habitants à la date d'entretien : _____

La liste des contrôles opérationnels suivante a été mise en place pour assurer un entretien conforme du système pendant toute sa durée de vie, comme indiqué dans le chapitre 3 du mode d'emploi. Merci de vérifier que votre technicien qualifié, chargé de l'entretien, coche les cases ci-dessous ou indique les résultats des échantillons (si applicable) après les contrôles, commente les résultats anormaux et précise les mesures correctives mises en place sur la page opposée.

Merci de vérifier qu'un commentaire soit fait si le nettoyage de la grille est nécessaire. Sur l'annexe A du mode d'emploi et d'entretien, vous trouverez les modalités de la vidange de votre système WPL Diamond EH5.

NUMERO CONTRAT DE SERVICE (Si applicable)

COORDONNEES ENTREPRISE CHARGEE DE L'ENTRETIEN/ OU TAMPON

Nom .....

Adresse1 .....

Adresse2 .....

Adresse3 .....

Signature du technicien ..... Nom en toutes lettres .....

	Cocher	16. Tubes distribution d'air	
VENTILATION/EVACUATION			
Tubes/Raccords			
Température des effluents			
SURPRESSEUR	**Cocher**	17. Etat diffuseur d'air	
1. Bruit surpresseur (avec ou sans couvercle)		18. Test ci-dessous quantité de boues max. 30 % (solides suspendus liquides mélangés)	
2. Température surpresseur			
3. Etat/propreté filtre à air			
4. Boitier sécurisé, sec, propre		**CHAMBRE DE BOUES SECONDAIRES**	**Cocher**
5. Ventilation boitier		19. Déplacer boues flottantes vers chambre d'aération	
6. Raccordement tube/état		**Chambre de traitement biologique**	**Cocher**
7. Branchements électriques		20. Couvercle sécurisé	
CHAMBRE BIOLOGIQUIE	**Cocher**	21. Odeur	
8. Couvercle station sécurisé		22. Ôter débris importants	
9. Odeur		23. Vérifier niveau de boue	
10. Aération		**TROP PLEIN EVACUATION**	**Cocher**
11. Couleur liquide (marron)		24. Condition Trop-plein (évacuation)	
12. Retirer débris/graisse		**CHAMBRE D'ECHANTILLONNAGE (si applicable)**	**Cocher**
		25. Couleur/clarté échantillon	
13. Dégrilleur		**ECHANTILLONS (si applicable)**	**Indiquer résultats (si applicable)**
14. grille propre		**DCO/DBO dans chambre d'aération**	
15. grille nettoyée		**DCO/DBO dans effluents**	
		Valeur ph	

PAGE NOTES

Merci d’indiquer tous les états inhabituels constatés et les actions de correction mises en place

Date d'aujourd'hui ...../...../20..... 24 MOIS

Nombre réel d'habitants à la date d'entretien : _____

La liste des contrôles opérationnels suivante a été mise en place pour assurer un entretien conforme du système pendant toute sa durée de vie, comme indiqué dans le chapitre 3 du mode d'emploi. Merci de vérifier que votre technicien qualifié, chargé de l'entretien, coche les cases ci-dessous ou indique les résultats des échantillons (si applicable) après les contrôles, commente les résultats anormaux et précise les mesures correctives mises en place sur la page opposée.

Merci de vérifier qu'un commentaire soit fait si le nettoyage de la grille est nécessaire. Sur l'annexe A du mode d'emploi et d'entretien, vous trouverez les modalités de la vidange de votre système WPL Diamond EH5.

NUMERO CONTRAT DE SERVICE (Si applicable)

COORDONNEES ENTREPRISE CHARGEE DE L'ENTRETIEN/ OU TAMPON

Nom .....

Adresse1 .....

Adresse2 .....

Adresse3 .....

Signature du technicien .....

Nom en toutes lettres .....

	Cocher	16. Tubes distribution d'air	
VENTILATION/EVACUATION			
Tubes/Raccords			
Température des effluents			
SURPRESSEUR	**Cocher**	17. Etat diffuseur d'air	
1. Bruit surpresseur (avec ou sans couvercle)		18. Test ci-dessous quantité de boues max. 30 % (solides suspendus liquides mélangés)	
2. Température surpresseur			
3. Etat/propreté filtre à air			
4. Boitier sécurisé, sec, propre		**CHAMBRE DE BOUES SECONDAIRES**	**Cocher**
5. Ventilation boitier		19. Déplacer boues flottantes vers chambre d'aération	
6. Raccordement tube/état		**Chambre de traitement biologique**	**Cocher**
7. Branchements électriques		20. Couvercle sécurisé	
CHAMBRE BIOLOGIQUIE	**Cocher**	21. Odeur	
8. Couvercle station sécurisé		22. Ôter débris importants	
9. Odeur		23. Vérifier niveau de boue	
10. Aération		**TROP PLEIN EVACUATION**	**Cocher**
11. Couleur liquide (marron)		24. Condition Trop-plein (évacuation)	
12. Retirer débris/graisse		**CHAMBRE D'ECHANTILLONNAGE (si applicable)**	**Cocher**
		25. Couleur/clarté échantillon	
13. Dégrilleur		**ECHANTILLONS (si applicable)**	**Indiquer résultats (si applicable)**
14. grille propre		**DCO/DBO dans chambre d'aération**	
15. grille nettoyée		**DCO/DBO dans effluents**	
		Valeur ph	

PAGE NOTES

Merci d'indiquer tous les états inhabituels constatés et les actions de correction mises en place.

Suivi des opérations de vidange

Date	Volume vidangé	Nom et signature du prestataire

WPL Limited
Units 1 & 2 Aston Road
Waterlooville
Hampshire PO7 7UX
Royaume-Uni

Tel: +44 (0)23 9224 2600
Fax: +44 (0)23 9224 2624

email: info@wplinternational.com
www.wplinternational.com

EJ02 AUG12